

Bydgoszcz 22.09.2026 r.

Nr sprawy: 16/IUI/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Serwis techniczny i naprawy przepompowni ścieków deszczowych i sanitarnych w roku 2026/2027 na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy

Działając na podstawie zapisów SWZ w związku z pytaniami zadanyymi w toku postępowania w ww. sprawie, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi/wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Proszę o doprecyzowanie co jest pod nazwą usterki/awarii?”

Odpowiedź:

Usterka jest to drobna nieprawidłowość, wada lub odstępstwo od normy, która nie uniemożliwia dalszego korzystania z urządzenia lub obiektu np. przepalona kontrolka w szafie sterowniczej.

Awaria to nagłe nieprzewidziane zdarzenie powodujące całkowite lub częściowe uszkodzenie urządzenia lub obiektu np. spalenie uzwojenia silnika.

Pytanie nr 2:

„Czy przedstawiciele służb technicznych szpitala będą wykonywali czynności eksploatacyjne przepompowni m. inn. nadzór nad codzienną pracą pomp, sondami hydrostatycznymi, wyłącznikami pływakowymi?”

Odpowiedź:

Pracownicy szpitala codziennie monitorują stan przepompowni z pozycji terenu (odczyty szafy sterowniczej). Wszelkie niepokojące działania będą zgłaszane jako naprawa usterki/awarii.

Pytanie nr 3:

„Czy służby techniczne będą miały w swoich zakresach czyszczenie i opróżnianie zbiorników przepompowni poza czynnościami serwisowymi w sytuacji w sytuacji zapchania pomp?”.

Odpowiedź:

Zamawiający ma podpisaną umowę z firmą zewnętrzną na czyszczenie i opróżnianie zbiorników sanitarnych, w tym przepompowni.

Zamawiający