

Karta specyfikacji obiektu

Szpital Biziela

POMPOWNIĄ PD 3

Parametry pompowni:

Q = 11,05 l/s

H = 3,76 m

System tłoczny DN80

Zbiornik DN 1200

Zbiornik

Zbiornik betonowy, średnica wewnętrzna 1200 mm

- prefabrykowane elementy zbiornika betonowego
- właz eksploatacyjny żeliwny DN400 800 w terenie przejezdnym / k.o. 800x800 nieprzejazdowe w terenie zielonym
- wentylacja PVC 110
- drabina obsługowa szer. 450mm z wysuwanymi poręczami, gat. 1.4301
- deflektor gat. 1.4301
- elementy montażowe gat. 1.4301

Układ hydrauliczny

- pompa zatapialna Ebara 65 DAR 51.5 VT – 2 szt
- kolano sprzęgające – 2 szt
- prowadnice i łańcuchy, gat. 1.4301
- rurociąg tłoczny DN 80 gat. 1.4301
- zasuwa miękkouszczelniona DN80 – 2 szt
- zawór zwrotny kulowy DN80 – 2 szt

Szafa sterownicza

Szafa na cokole przystosowana do osadzenia obok zbiornika

Obudowa o stopniu ochrony IP65 z drzwiami wewnętrznymi

Wypożażenie:

- Panel LCD
- przełączniki Auto-O-Ręka
- przełączniki zasilania Sieć-O-Agregat
- lampki pracy i awarii pomp
- gn.230VAC
- gn. agregatu 400VAC
- gn. 24VAC
- ogranicznik przepięć kl.C
- wyłącznik różnicowoprądowy
- czujnik kontroli faz CKF
- wyłączniki silnikowe
- ogrzewanie szafy z termostatem
- zasilacz 24V
- sterownik PLC
- licznik czasu pracy pomp
- sygnalizator optyczno-dźwiękowy
- przystosowane do wpięcia systemu BMS
- podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VAC
- sonda hydrostatyczna
- płytki

**Za zgodność
z oryginałem**

**WBUDOWANO
W OBIEKT**
Szpital Biziela
w Bydgoszczy